

岩手県立江刺病院全熱交換形換気機器保守点検業務仕様書

岩手県立江刺病院における全熱交換形換気機器保守点検業務は、当該設備を常に安全かつ正常に保つため、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。

1. 保守点検業務の実施場所

岩手県立江刺病院

岩手県奥州市江刺西大通り 5 番 2 3 号

2. 保守点検する機器名称、規格及び数量等

別紙一覧表のとおり

3. 保守点検内容

(1) 動作確認

(2) エアフィルター、機器内部清掃

4. 保守点検の実施方法

(1) 受託者は、当該設備の機能保持のため、必要に応じて専門技術者及び作業員を派遣するものとする。

(2) 保守点検は年 1 回実施するものとする。

(3) 設備の点検日時等については、病院保守担当係員(以下「係員」という。)と事前に打合せを行い、必要に応じて点検実施計画書を作成し、承認を得るものとする。

(4) 設備の点検等にあたっては、係員の了解または立会いのうえで安全に実施し、点検終了後速やかに調整の良否、点検後の所見、点検者の氏名等の必要な事項を記載押印のうえ、点検記録表を提出し、係員の確認を得るものとする。

(5) 作業中は、患者等の安全を最優先し、事故防止等の処置を講じなければならない。

(6) 故障、異常等緊急の場合には、直ちに技術者等を派遣し修理等を実施するものとする。やむを得ず応急処置をしたときには、事後速やかに適正な方法による処置をしなければならない。

5. 消耗品等の負担

点検に必要な工具類、計器類、消耗品等雑材料は受託者の負担とする。

6. 個人情報の保護

本仕様書による個人情報を第三者に利用させ、若しくは開示、漏洩してはならないものとする。

ただし、業務遂行上での必要性が生じたときには、係員の許可を得たうえで行うものとする。

7. その他

この仕様書に示されていない事項であっても、当該設備の維持管理上、その必要と認められる軽微な修理及び部品等の取り替えについては受託者の負担とする。ただし、明らかに病院の責任に起因する故障、破損等のために機器の取り替え等を行う場合は除く。

本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合、又は、本仕様書に記載の無い事項については病院、受託者が協議し解決するものとする。